

宜良县发展和改革局文件

宜发改基〔2021〕19号

宜良县发展和改革局 关于宜良县南羊片区供水一体化项目 可行性研究报告的批复

宜良县城乡投资管理有限公司：

报来《关于审批宜良县南羊片区供水一体化项目可行性研究报告的请示》（宜城乡请〔2021〕4号，项目代码：（2107-530125-04-01-650169）及相关材料收悉。经组织有关部门、单位和专家评审，依据评审意见，现批复如下：

一、项目建设的必要性

南羊街道所辖12个社区自来水普及率较低，部分社区至今未接通自来水，供水不稳定、季节性供水困难，无法有效供给。为解决南羊片区城乡居民供水紧缺以及饮水安全问题，项目的建设是非常必要的。

二、项目选址

宜良县南羊街道片区（具体选址以职能部门所出意见为准）。

三、项目建设内容及规模

项目用地面积约 5.25 亩，新建近期处理规模 10000m³/d，远期处理规模 15000m³/d 的自来水厂，包括配水井 1 座、絮凝沉淀池 2 座、重力无阀滤池 2 座、清水池 1 座、回收水池 1 座、污泥干化场 1 座、综合楼 1 座及相关配套设施。

新建取水设施 2 套；新建 DN400 原水输水管道 13km，新建 DN150~DN500 配水管道 55.4km。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资 9760.72 万元。资金来源：拟争取上级补助，不足部分自筹。

五、建设工期

项目计划 2021 年 9 月开工，计划 2022 年 7 月竣工。

六、其他

（一）请严格按照基本建设程序办理有关手续，项目建设手续未办理完成以及建设资金不落实，严禁开工建设。

（二）严格执行项目法人责任制、招投标制、监理责任制和合同制，加强工程管理，确保工程质量。

（三）此批文自发文之日起有效期二年。

